



...ist der gesunde Stoff für frische Abenteuer
...la matière saine pour l'aventure pure

TRINKWASSER- QUALITÄT IN BIEL

(Informationspflicht gemäss Art. 5 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser)

1. Bakteriologische Beurteilung

Gemäss den amtlichen Untersuchungen des Kantonalen Laboratoriums für das Jahr 2011 und der Selbstkontrolle hat das vom Energie Service Biel/Bienne abgegebene Trinkwasser den gesetzlichen Anforderungen entsprochen.

2. Gesamthärte

Wasserhärte °fH 18 – 29

In Biel wird Wasser verschiedener Herkunft gemischt abgegeben. Die Härte variiert demzufolge und bewegt sich im Bereich «mittelhartes Wasser bis ziemlich hartes Wasser».

3. Nitratgehalt

Nitratgehalt (Max-Wert)	13 mg/l
Nitratgehalt (Min-Wert)	6 mg/l

4. Herkunft des Wassers

Quellwasser (Leugene)	10 %
Grundwasser (Gimmiz)	20 %
Seewasser, aufbereitet	70 %

5. Behandlung des Wassers

Quellwasser:	teilweise Javel
Grundwasser:	teilweise mit UV behandelt
Seewasser:	Ozonung und Filtration in mehreren Stufen
Netzschutz:	Chlordioxid

6. Kontaktstelle für weitere Auskünfte

Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4
2504 Biel

Tel: 032 326 17 11 Herr Andreas Hirt
Fax: 032 326 17 90 andreas.hirt@esb.ch
Net: www.esb.ch



Energie Service Biel/Bienne
Wasser / Eau