


- Allgemeine Hinweise:**
- 1) EVU Box. Wird anstelle des RSE eingesetzt.
 - 2) Ladestationen mit einem OCPP Protokoll
 - 3) Allgemein Zähler
 - 4) Gaszähler.
 - 5) Wasserzähler
 - 7) Wohnungszähler
 - 8) Dynamisches oder statisches Lastmanagement.
 - 9) RCD (FI) integriert in Ladestation oder separat.



Änd.	Datum / Name	Sperrung E-Mobilität Nr. 72 (Einwirkung auf Schütz)	Gez.:	23.2.2021 / BEW	
-	23.2.2021	Beispiel Elektromobilität MFH	Blatt:	Zu WV 12.3	Blatt: 1
 Energie Service Biel/Bienn www.ESB.ch			Datei:		Blätter: 1
			Pfad:		Zeichnung Nr.:
			Tel: 032 321 12 11		zu WV 12.3